

Warszawa, dnia 28.08.2024 roku

Informacja dla wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710

ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, pn. *Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawierzchni z trawy syntetycznej na potrzeby Akademickiego Związku Sportowego COSA Oddziału w Wilkasach.*

Nr postępowania: ZP -4/2024/TAZS

Informujemy, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy PZP do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania. Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Podkreślamy, że wiele boisk piłkarskich wybudowano z zaproponowanej nawierzchni zarówno w Europie jak i na świecie. Proponowany produkt spełnia oczekiwania Zamawiającego i posiada parametry zbliżone do wymagań przetargowych. Nadmieniamy, że trawy o podkładzie wykonane ze związków PP/PE (poliolefinowe) są typowe dla traw tkanych. Trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów. Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Ponad 95% producentów przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw. Trawy produkowane metodą tuftowania produkuje się najczęściej na podkładzie lateksowym. Rodzaj zastosowanego podkładu trawy nie ma znaczenia. Podkład trawy ma zadanie tylko zabezpieczyć włókno przed wypadaniem. Podkład poliolefinowy, poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

W celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej tuftowanej na podkładzie lateksowym o wysokich parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. W niektórych parametrach nieznacznie się różni, niemniej jednak wyniki mieszczą się w tolerancji +/-10%, która jest dopuszczalna zarówno przez FIFA jak i normę EN 15330-1:2013. Podkreślamy, że różnice te nie będą ani widoczne ani odczuwalne podczas użytkowania. Proponowana nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. W parametrach kluczowych tj. dtex, grubość włókien, ilość włókien czy parametry wytrzymałościowe proponowana przez nas nawierzchnia spełnia wymagania przetargowe, a nawet ma lepsze parametry od wymaganych. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien a nie ilość pęczków.

Proponujemy również standardowe i typowe dla traw syntetycznych dokumenty, które potwierdzają, że zaoferowany produkt jest wysokiej jakości. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. Poniżej w tabeli przedstawiliśmy porównanie proponowanej nawierzchni z wymaganiami przetargowymi, które pokazuje, że proponowany produkt spełnia wymagania przetargowe i może być traktowany jako produkt równoważny.

parametr	wymagania przetargowe	Parametry proponowanej trawy
długość włókna	min. 45mm max.50mm	min. 44mm, max. 50mm

Dtex	min.18500	min. 20400
ciężar włókien	min. 1950g/m2	min. 1820
grubość włókna monofilowego	min.350µm	min. 400
grubość włókna fibrylowanego	min. 110µm	min.115
waga całkowita nawierzchni	min. 3000g/m2	min. 3100
ilość pęczków	min. 10100/m2	min.8880
ilość włókien	min. 141000/m2	min. 142000
kształt włókna	karo, diament	"skrzydlaty" diament i podwójne C
Podkład	PE	lateksowy
kolor:	min dwa kolory włókien w jednym pęczku	min dwa kolory włókien w jednym pęczku
wytrzymałość włókna na wyrywanie (po starzeniu wodą)	min. 50N	min. 85N
wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu	min. 150N	min. 142N
przepuszczalność wody przez nawierzchnię	min.2000mm//h	min. 2000
przepuszczalność wody przez cały system	min. 1200mm/h	min. 1150

Trawa zostanie zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10mm

Wypełnienie: korkowe zgodnie z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

1. autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)
3. Świadectwo higieny (Atest PZH) lub równoważne dla trawy syntetycznej;);
4. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityProgramme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
5. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)
6. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
7. raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”

potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń

8. Raport z badań niezależnego instytutu, potwierdzający możliwość z przeprowadzenia recyklingu materiałowego oferowanej trawy syntetycznej

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.

Pytanie 2

W SWZ w pkt. 9 Zamawiający wymaga aby Wykonawca był producentem nawierzchni z trawy syntetycznej. Informujemy, że producenci sztucznych traw zajmują się produkcją sztucznych traw, a większość producentów nie składa ofert do przetargów. Zwracamy także uwagę, że w Polsce jest niewielu producentów sztucznych traw, którzy spełnialiby wymagania przetargowe, a europejscy producenci nie będą brali udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że nie startują w przetargach. Producenci sztucznych traw przy postępowaniach przetargowych działają z lokalnymi Wykonawcami i na ich zlecenie.

Zatem mając powyższe na uwadze prosimy o wykreślenie zapisu , że Zamawiający wymaga aby Wykonawca był producentem nawierzchni z trawy syntetycznej.